

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHORZOWIE

41 – 500 CHORZÓW
Centrala/Fax: 32 2412 – 494/5

ul. Kazimierza Wielkiego 6
e-mail: psse.chorzow@pis.gov.pl

NS-HKiŚ.7011.2.11.D-58.2022

Chorzów, dnia 27 stycznia 2022 r.

Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Skalka”
ul. Bytomska 40
41- 600 Świętochłowice

Decyzja

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195);
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, po przeprowadzeniu analizy wyników badań laboratoryjnych wody, dokonał zbiorczej rocznej oceny wody, na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - basen ekologiczny przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach, w wyniku której

stwierdza:

że woda **nie spełniała wymagań** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.).

0016
Data wpływu 01.02.2022
dz. 129/2022
skierowano do DP 14

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” - basen ekologiczny przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach, poprzez analizę:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie.

Na podstawie w/w dokumentacji stwierdzono, że badania wykonywane były przez akredytowane laboratoria, zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody. Badania obejmowały jakość wody w niecce basenowej oraz z systemu cyrkulacji.

Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych przedłożonych przez zarządcę we wszystkich kontrolowanych punktach, stwierdzano obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* oraz *Escherichia coli*. Po stwierdzeniu przekroczenia badanych parametrów, zarządca niezwłocznie podejmował działania naprawcze mające na celu doprowadzenie badanych parametrów do stanu zgodnego z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm), o których na bieżąco informował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Działania obejmowały m.in.: dołanie świeżej wody, czyszczenie ścian i dna niecki basenu, zwiększenie mocy filtra Neptun (kruszywa mineralne) oraz filtra hydrobotanicznego, czyszczenie filtra hydrobotanicznego, czyszczenie dysz filtra Neptun, czyszczenie rynien przelewowych.

W widocznym, dla użytkowników obiektu, miejscu zostały umieszczone komunikaty informujące o spełnianiu przez wodę wymagań określonych w w/w rozporządzeniu oraz ostatnia zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Ponadto, w/w informacje dostępne były na stronie internetowej obiektu.

W czasie trwania sezonu kąpielowego przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych z niecki basenu oraz systemu cyrkulacji tj. filtra Neptun (kruszywa mineralne) oraz filtra hydrobotanicznego.

Ze względu na specyficzny sposób oczyszczania wody, bez stosowania chemicznych środków dezynfekcyjnych, istnieje zwiększone ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, a utrzymanie wymagań mikrobiologicznych w/w rozporządzenia jest bardzo trudne.


Mając na uwadze powyższe zarządca umieścił na tablicy ogłoszeń informację dla osób korzystających z obiektu, o specyficznym sposobie oczyszczania wody i o możliwych przekroczeniach mikrobiologicznych.

Ponadto, w sezonie letnim przeprowadzono kontrole w zakresie oceny stanu sanitarno – higienicznego i technicznego obiektu, w wyniku których za stwierdzone nieprawidłowości sanitarno – higieniczne nałożono mandaty karne. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała poprawę bieżącego stanu sanitarno – higienicznego obiektu.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach, w terminie przewidzianym dla odwołania.
3. Złożenie oświadczenia musi być wniesione w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Powoduje to ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie

[Signature]
mgr Aneta Szczęśniak

Otrzymują:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skalka” ul. Bytomska 40, 41-600 Świętochłowice
2. NS-HKiŚ a/a

RADCA PRAWNY

Michał Wieczorek
KT 1131

01.02.2022
NS/2022