



KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA BASENIE

BASEN EKOLOGICZNY

Aleja Parkowa 15
41-600 Świętochłowice

	BASEN	BRODZIK
OCENA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH		
DATA BADANIA	BASEN NIE JEST UZDATNIANY CHEMICZNIE. BRAK POTRZEBY WYKONYWANIA BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH.	19.06.2023
OCENA PARAMETRÓW MIKROBIOLOGICZNYCH		
DATA BADANIA	27.06.2023	19.06.2023
PARAMETRY ODBIEGAJACE OD WYMAGAŃ	Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	
PODEJMOWANE DZIAŁANIA	Dolanie świeżej wody, czyszczenie ścian i dna niecki basenu, zwiększenie mocy filtra Neptun oraz filtra hydrobotanicznego, czyszczenie filtra hydrobotanicznego, czyszczenie dysz filtra Neptun, czyszczenie rynien przelewowych.	

	SPEŁNIA WYMAGANIA
	WARUNKOWO SPEŁNIA WYMAGANIA
	NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ

Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).