

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHORZOWIE

41 – 500 CHORZÓW
Centrala 32 2412 – 494/5

ul. Kazimierza Wielkiego 6
e-mail: psse.chorzow@sanepid.gov.pl

Chorzów, dnia 17 lutego 2025 r.

NS-HK.7011.2.22.2025

Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Skałka”
ul. Bytomska 40
41- 600 Świętochłowice

DECYZJA NR 136.2025

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za 2024 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie

po przeprowadzeniu analizy:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie,

stwierdza

że w sezonie letnim 2024 r., woda w basenie ekologicznym na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach **nie spełniała** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach, poprzez analizę parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, wyników badań wody na pływalni, zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią, a także zastosowanych metodyk referencyjnych analiz oraz wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie w 2024 r.

data wpływu 20.02.2025
iz. 289/2025
Dus

Badania jakości wody na pływalni, w ramach kontroli wewnętrznej, wykonywane były przez akredytowane laboratorium Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Krętej 9 w Chorzowie, zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie harmonogramem. Badania obejmowały jakość wody w niecce basenowej oraz wody z systemów cyrkulacji. Na podstawie przedłożonych sprawozdań z badań stwierdzono, że we wszystkich próbkach wody pobranych w miesiącach lipiec-sierpień stwierdzano obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* oraz *Escherichia coli*.

W lipcu 2024 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych z niecki basenowej oraz z systemu cyrkulacji. Na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach ul. Banacha 4, Oddziału Laboratoryjnego Sekcji Badań Środowiskowych Zabrze ul. 3 Maja 64, we wszystkich próbkach wody, stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli* oraz *Pseudomonas aeruginosa*. W związku z istotnym zagrożeniem dla zdrowia osób korzystających z pływalni, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie w dniu 24.07.2024 r. wydał decyzję administracyjną nakazującą natychmiastowe wyłączenie z użytkowania niecki basenu ekologicznego do czasu doprowadzenia parametrów mikrobiologicznych wody w niecce basenowej w zakresie obecności bakterii *Escherichia coli* oraz *Pseudomonas aeruginosa*, do stanu zgodnego z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych po przeprowadzeniu działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie w dniu 14.08.2024 r. stwierdził, że woda w niecce basenu ekologicznego spełniała wymagania ww. rozporządzenia.

Każdorazowo, zarządca obiektu informuje o stwierdzanych przekroczeniach oraz niezwłocznie podejmuje działania naprawcze. Ze względu na specyficzny sposób oczyszczania wody, bez stosowania chemicznych środków dezynfekcyjnych, istnieje zwiększone ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody a utrzymanie wymagań mikrobiologicznych, określonych w ww. rozporządzeniu, jest bardzo trudne. Mając na uwadze powyższe, przed wejściem na obiekt, dla osób korzystających z basenu, została umieszczona informacja o specyficznym sposobie oczyszczania wody i o możliwych przekroczeniach mikrobiologicznych.

W miejscu widocznym dla użytkowników obiektu zostały umieszczone komunikaty informujące o jakości wody oraz ostatnia zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Ponadto, powyższe informacje dostępne były na stronie internetowej obiektu.

W lipcu 2024 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego pływalni, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-higienicznych i technicznych.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach, w terminie przewidzianym dla odwołania.
3. Złożenie oświadczenia musi być wniesione w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Powoduje to ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie
Aneta
mgr Aneta Szczęśniak

Otrzymują:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” ul. Bytomska 40, 41-600 Świętochłowice
2. NS-HK aa