

**AKTUALNE WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH BASENU EKOLOGICZNEGO  
Z DNIA 26.08.2019 r.**

Pkt	Miejsce pobrania próbki	Escherichia Coli			Enterokoki			Pseudomonas aeruginosa			Legionella		
		Wynik	Wymogi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia	Wymogi FLL	Wynik	Wymogi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia	Wymogi FLL	Wynik	Wymogi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia	Wymogi FLL	Wynik**	Wymogi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia	Wymogi FLL
1	Pływający	<b>1</b> Niepewność [0;7]	0	≤ 100	<b>4</b> Niepewność [1;11]	Brak wymogów	≤ 50	<b>38</b> Niepewność [27;54]	0	≤ 10	<b>0</b> Niepewność [0]	Brak wymogów dla basenu o temp. < 30°C	Poniżej limitu wykrywalności w 100ml
2	Niepływający	<b>2</b> Niepewność [0;8]	0	≤ 100	<b>2</b> Niepewność [0;8]	Brak wymogów	≤ 50	<b>21</b> Niepewność [13;33]	0	≤ 10	<b>0</b> Niepewność [0]	Brak wymogów dla basenu o temp. < 30°C	Poniżej limitu wykrywalności w 100ml
3	Woda oczyszczona na filtrze Neptun	<b>0</b> Niepewność [0]	0	≤ 100	<b>5</b> Niepewność [2;12]	Brak wymogów	≤ 50	<b>6</b> Niepewność [3;14]	0	≤ 10	<b>0</b> Niepewność [0]	0	Poniżej limitu wykrywalności w 100ml
4	Woda oczyszczona na filtrze hydrobotanicznym	<b>3</b> Niepewność [1;10]	0	≤ 100	<b>1</b> Niepewność [0;7]	Brak wymogów	≤ 50	<b>4</b> Niepewność [1;11]	0	≤ 10	<b>0</b> Niepewność [0]	0	Poniżej limitu wykrywalności w 100ml
5	Woda świeża dolewana*	<b>0</b> Niepewność [0]	0	≤ 100	<b>0</b> Niepewność [0]	Brak wymogów	≤ 50	<b>0</b> Niepewność [0]	0	≤ 10	<b>0</b> Niepewność [0]	0	Poniżej limitu wykrywalności w 100ml

\* Badania wody świeżej dolewanej zostały wykonane w dniu 04.06.2019 r.

\*\* Wyniki z dnia 12.08.2019 r.