

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie

Chorzów, 2026-01-20

Znak sprawy – NS-HK.7011.2.10.2026

**Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Skałka”
ul. Bytomska 40
41-600 Świętochłowice**

DECYZJA nr 39.2026

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za 2025 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz § 4 ust. 1 pkt 1-4, ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

stwierdza

że w sezonie letnim 2025 r. woda w basenie małym z wodą uzdatnianą chemicznie, na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach **spełniała** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach i była przydatna do kąpieli.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1-4, ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody w basenie małym z wodą uzdatnianą chemicznie na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, przy al. Parkowej 15 w Świętochłowicach, poprzez analizę parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, wyników badań wody na pływalni, zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią, a także zastosowanych metodyk referencyjnych analiz oraz wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie w 2025 r.

Badania jakości wody na pływalni, w ramach kontroli wewnętrznej, wykonywane były przez akredytowane laboratorium Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Krętej 9 w Chorzowie, zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie harmonogramem. Badania obejmowały jakość wody z niecki basenowej oraz z systemu cyrkulacji. Na podstawie przedłożonych sprawozdań z badań próbek wody pobranych z niecki basenowej oraz systemu cyrkulacji jednorazowo stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej dla chloroformu.

Zarządca podjął działania naprawcze polegające na m.in. kalibracji urządzeń dozujących oraz dolaniu świeżej wody. Ze względu na zakończenie sezonu kąpielowego nie

pobrano próbek wody do badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia skuteczności prowadzonych działań.

Na pływalni prowadzona była bieżąca obserwacja wody, systematycznie nadzorowana i dokumentowana praca urzędów rejestrujących pomiary jakości wody. W miejscu widocznym dla użytkowników obiektu zostały umieszczone komunikaty informujące o spełnianiu przez wodę wymagań określonych w ww. rozporządzeniu oraz ostatnia zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Ponadto, powyższe informacje dostępne były na stronie internetowej obiektu. W przypadku stwierdzenia przekroczeń badanych parametrów, zarządca niezwłocznie przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Chorzowie informacje o stwierdzonym przekroczeniu oraz o podjętych działaniach naprawczych.

W sierpniu 2025 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych z niecki basenowej oraz systemu cyrkulacji. Na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gliwicach ul. Banacha 4, Oddziału Laboratoryjnego Sekcji Badań Środowiskowych Zabrze ul. 3 Maja 64 oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach przy ul. Raciborskiej 39 stwierdzono, że woda spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

W lipcu 2025 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego pływalni, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-higienicznych i technicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie stwierdza, że eksploatacja obiektu była prowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do **Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego**. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie** w terminie **14 dni** od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Chorzowie
mgr Aneta Szczęśniak
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-01-20